

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu

Sierpc dn. 21.07.2026 r.

HKN.9020.1.119.2026 RW

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

09-213 Gozdowo, ul. K. Gozdawy 12

KOMUNIKAT nr 13/2026

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
o produkcji wody 100 – 1000 m³/d Gozdowo dla miejscowości: Rempin, Kolczyn,
Zakrzewko, Czachorowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu informuje, że w przebadanych próbkach wody pobranych z wodociągu o produkcji 100 -1000 m³/d Gozdowo dla miejscowości: Rempin, Kolczyn, Zakrzewko, Czachorowo stwierdzono obecność *Escherichia coli* i bakterii grupy coli według sprawozdań:

☒ **ZOL Kolczyn – kran w kuchni: liczba *Escherichia coli* – 2, wartość parametryczna 0; liczba bakterii grupy coli – 2 wartość parametryczna 0**

Mając na uwadze szczególną ostrożność podczas korzystania z wody z wodociągu Gozdowo dla miejscowości: Rempin, Kolczyn, Zakrzewko, Czachorowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu informuje, że:

Woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet.



Administrator został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Gozdowo dla miejscowości: Rempin, Kolczyn, Zakrzewko, Czachorowo i prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej stosowany preparat dezynfekcyjny może stanowić uciążliwość zapachową dla odbiorców wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Szpotański

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Sierpcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Urząd Gminy w Gozdowie
3. A/a